
Reacties & antwoorden


Inloopavond Soest - 13 mei

Waarom zijn deze drie locaties geselecteerd voor het nieuwe hoogspanningsstation?

De drie voorgestelde locaties zijn gekozen op basis van een ruimtelijke haalbaarheidsstudie. Daarbij is gekeken naar verschillende criteria, zoals: aanwezigheid van natuur- en cultuurwaarden, afstand tot gebouwen met woonbestemming, en ecologische aspecten. Op hoofdlijnen is beoordeeld of locaties technisch überhaupt mogelijk zijn en of de locaties bereikbaar zijn voor de kabeltracés van TenneT en Stedin. Ook is een eerste analyse gedaan of Stedin de noodzakelijke gronden kan verwerven. Het doel is om een locatie te vinden die zo goed mogelijk past in de omgeving én technisch uitvoerbaar is. Een samenvatting van deze analyse staat in de ruimtelijke haalbaarheidsstudie op onze projectwebsite.

Waarom is de noordpunt van de spoorwegdriehoek niet geschikt?

Hoewel dit perceel op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, biedt het te weinig ruimte en flexibiliteit voor de bouw van een toekomstbestendig station. Dit heeft te maken met de ligging tussen twee spoorlijnen, wat risico's met zich meebrengt voor de ondergrondse infrastructuur. Zo kunnen ondergrondse kabels en de nabijheid van de bovenleiding van het spoor conflicteren met het functioneren van het station. Daarom is deze locatie afgevalen in de selectie.



Waarom zijn locaties zoals de Biltseweg of de manege niet meegenomen?

De Biltseweg is niet in beschouwing genomen vanwege de nabijheid van woningen. Stedin houdt een ondergrens aan van 100 meter afstand van bebouwing met woonfunctie.

Daarnaast is voor dit gebied (in feite de westelijke kant van het zoekgebied) gebleken dat het voor TenneT technisch en planologisch niet haalbaar is om deze locaties te bereiken met drie 150kV-kabels, zoals nodig is voor de koppeling met het landelijke net.

Wordt er rekening gehouden met woningbouwplannen en natuurbehoud?

Jazeker. De ambitie van de gemeente om woningen te realiseren speelt een rol, net als het behoud van open landschap en het beschermen van flora en fauna. Stedin weegt deze belangen zorgvuldig mee. De realisatie van een hoogspanningsstation sluit woningbouw niet automatisch uit. Sterker nog, een nieuw station is nodig om bestaande en nieuwe woningen ook in de toekomst van stroom te kunnen voorzien.

Voor het beschermen van flora en fauna gelden strikte regels waaraan Stedin zich dient te houden. Stedin zal onderzoek laten doen naar het voorkomen van bepaalde flora en fauna en eventueel passende maatregelen treffen om soorten te beschermen. Uiteindelijk maakt de gemeenteraad van Soest een afweging waarin al deze factoren meewegen.

Hoe wordt de invloed van het station op de gezondheid beoordeeld?

Nederland kent geen directe wettelijke limieten om blootstelling aan magnetische velden van elektriciteitsinfrastructuur te beperken. Nederland moet zich houden aan Europese richtlijnen die uitgaan van een maximale blootstelling aan elektromagnetische velden met een frequentie van 50Hz, zoals het elektriciteitsnetwerk. De grenswaarde is 100 microtesla. In de praktijk wordt deze grenswaarde op publiek toegankelijke plaatsen in Nederland nergens overschreden. Bovendien worden alle kabels ondergronds aangelegd, wat de blootstelling verder beperkt. Het RIVM en het Kennisplatform Elektromagnetische Velden bieden betrouwbare informatie over dit onderwerp.

Wordt er rekening gehouden met scholen en zorginstellingen in de buurt?

Ja. Locaties die te dicht bij scholen of zorginstellingen liggen, zijn in de haalbaarheidsstudie (mede) om deze reden afgevalen.

Hoe wordt het station landschappelijk ingepast?

Nadat de gemeenteraad een locatie heeft vastgesteld wordt een ontwerpproces opgestart waarin Stedin samen met omwonenden en de gemeente bekijkt hoe het station zo goed mogelijk kan worden ingepast in de omgeving. Dit betreft onder andere de uitstraling van het gebouw (materialen, kleuren, vormgeving), maar ook zaken als beplanting, zichtlijnen en duurzaamheid. Suggesties zoals groene gevels en daken, duurzame bouwmaterialen, geluiddempende materialen en zelfs graffiti worden meegenomen.

Wat is de invloed van het station op grondwater en trillingen?

De invloed op grondwaterstanden wordt per locatie onderzocht. Stedin werkt hiervoor samen met het Waterschap. Bij de bouw van het station zullen bouwmethodes worden toegepast die trillingen zoveel mogelijk beperken. Helemaal uitsluiten is helaas niet mogelijk. Wanneer het station in gebruik is, zullen trillingen als gevolg van het in gebruik zijn van het station niet voorkomen.

Wanneer start de inspraakprocedure en hoe kan ik meedenken?

De informele participatie is gestart in maart 2025. De formele inspraak begint zodra de ontwerp-omgevingsvergunning bij de gemeente wordt ingediend, naar verwachting in 2026. Iedereen krijgt dan de kans om een zienswijze in te dienen. Voorafgaand daaraan betreft Stedin de omgeving via bijeenkomsten en ontwerpessies, waarin de omgeving kan meedenken over het uiterlijk en de inpassing in het landschap. Zo zorgen we samen voor een station dat past in Soest.

Hoe word ik geïnformeerd over de definitieve locatiekeuze?

De gemeenteraad van Soest beslist uiteindelijk over de definitieve locatie. Zodra een locatie definitief is gekozen, maken we dit bekend via de projectwebsite van Stedin. Direct omwonenden van de gekozen locatie ontvangen ook een persoonlijke brief van Stedin. De gemeente Soest maakt de beslissing op een voorkeurslocatie bekend via de bekende kanalen, waaronder een publicatie in de lokale krant en de website van de gemeente.

Kan ik een bestaand station bekijken als voorbeeld?

Ja, u kunt buiten het hek kijken bij bijvoorbeeld:

- Hoogspanningsstation Soest-2 (Peter van den Breemerweg 19C, Soest)
- Hoogspanningsstation Bunschoten (Groeneweg 4, Bunschoten-Spakenburg)

Let op: deze stations zijn niet vergelijkbaar met het toekomstige station: de installaties zijn anders en ook de grootte van bovengenoemde stations wijkt af van het toekomstige station. Houd er daarnaast rekening mee dat onze stations niet toegankelijk zijn voor publiek en dat u bij een bezoek altijd de toegangsweg tot de stations vrij houdt.

Waarom wordt het verdeelstation aan de Stadhouderslaan opnieuw in gebruik genomen?

De vraag naar elektriciteit in Soest en Baarn groeit snel. Het nieuwe station is niet voor 2030 gereed, maar er is op korte termijn al extra capaciteit nodig. Daarom wordt het bestaande verdeelstation geheractiveerd om stroomtekorten in piekperiodes te voorkomen.